附件：

建设工程质量检测机构资质的审查意见

序号	企业名称	申报资质	公示意见
1	湖北震泰建设工程质量检测有限责任公司	建筑节能检测增项	同意建筑节能检测增项
2	武汉固地鼎兴工程技术有限公司	地基基础工程检测核定	不同意地基基础工程检测核定 原因：1、桩位、桩径偏差检测报告（报告编号：GDBG-2019015）引用的部分数据需核查； 2、超重型动力触探仪设备档案不全。
3	黄石市建设工程质量检测有限公司	主体结构工程现场检测、地基基础工程检测、设备安装工程检测、室内环境检测、见证取样检测、建筑节能检测延期	同意主体结构工程现场检测、地基基础工程检测、设备安装工程检测、室内环境检测、见证取样检测、建筑节能检测延期
4	襄阳志诚建设工程检测有限公司	见证取样检测、建筑节能检测、室内环境检测核定	不同意建筑节能检测、室内环境检测、见证取样检测核定 原因：1、防水材料室缺湿度控制设施；2、样品室钢筋样品无标识。

5	湖北鑫玥工程质量检测有限责任公司	见证取样检测、主体结构工程现场检测、设备安装工程检测、室内环境检测、建筑节能检测延期	不同意主体结构工程现场检测、建筑节能检测、室内环境检测、设备安装工程检测、见证取样检测延期原因：1、缺注册结构工程师1人；2、彭伟杰等大部分专业技术人员无在申报单位工作经历，不予认可；3、计量认证书待核；4、质量管理体系文件不完善：缺作业指导书。
6	来凤县正大建筑工程检测有限公司	见证取样检测、主体结构工程现场检测、设备安装工程检测、室内环境检测、建筑节能检测延期	同意见证取样检测、主体结构工程现场检测、设备安装工程检测、室内环境检测、建筑节能检测延期
7	利川市华宇建设工程质量检测有限公司	见证取样检测、地基基础工程检测、设备安装工程检测、建筑节能检测、室内环境检测、主体结构工程现场检测延期	不同意地基基础工程检测、主体结构工程现场检测、建筑节能检测、室内环境检测、设备安装工程检测、见证取样检测延续原因：1、张国军、黄蓉未提供毕业证书；2、覃发余、冉从多、杨莉、覃发余、冉从多、覃发尧毕业证非原件扫描；3、计量认证书待核。